

Bescheinigung

über die energetische Bewertung der Fernwärme
nach FW 309-1 (Stand: 05/2010) der

Nahwärmeversorgung
„Steinmühlenweg / Altkönigstraße“

der

Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH
Oberurseler Straße 55-57
61440 Oberursel (Taunus)

Berechnung auf Basis von Planungsdaten gemäß AGFW-
Arbeitsblatt FW 309 – Teil 1, Kapitel 3.3, Formel 2:

Primärenergiefaktor:

$$f_{P,FW} = 0,06$$

Anteil der regenerativ erzeugten Wärme:	51%
Anteil der in KWK erzeugten Wärme:	51%

Diese Bescheinigung ist gültig bis: 14.01.2017

Offenbach, den 15.01.2014



Dipl.-Ing. Rolf Maaß
fP-Gutachter AGFW FW 609-192

Ingenieurgesellschaft Bischoff und Maaß mbH
Luisenstraße 51
63067 Offenbach / Main