BESCHEINIGUNG

über die energetische Bewertung nach
FW 309 Teile 1 und 7

Wärme-Versorgungssystem

Nahwärmenetz Riedwiese

Betreiber

Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH

Der Gutachter bescheinigt dem Versorgungssystem folgende Kennzahlen

Primärenergiefaktor FW 309-1:2023 (GEG § 22 (2)) [f_P]	0,7
Emissionsfaktor FW 309-1:2023 (GEG Anl. 9) [f_{CO2eq}]	48,9 g_{CO2}/kWh

Beinhaltet Planungsdaten.

Diese Bescheinigung ist gültig bis zum 02.10.2031.

ausgestellt am: 02.10.2024

von Stefan Seibel
erstellt über **www.district-energy-systems.info**

Bescheinigungsnummer:
DEHE0240_FW309-1u7_02102024

Gutachternummer: FW609-223 Tel.: 0174 3953042
Stefan Seibel
Kropbacher Weg 20
35398 Gießen, Hessen

Freiberuflicher Ingenieur
info@seibel-ing.de