Inbetriebsetzungsprotokoll – Hausstation

(Übergabestation und Hauszentrale)

Kunde: .....

.....

.....

Abnahme-
stelle: .....

.....

Übergabe-
Stelle: ....

Ansprechpartner vor Ort
Hausverwalter / Hausmeister:

Name: .....

Adresse: .....

Tel.: .....

Parameter lt. Technische Anschlussbedingungen (TAB-WWH)

Medium:	Heizwasser (Warmwasser)	primärseitige Vorlauftemperatur:	max. 90 °C
Nenndruckstufe:	PN 6	primärseitige Rücklauftemperatur:	max. 50 °C

Kundenanlage

Fabrikat Hausstation:	.....	.....	
Anschlussleitung DN:	.....	sekundärs. Netzauslegung:	..... / ..... °C
Verrechnungsleistung Q:	..... kW	Durchflussmenge q:	..... m³/h
Wärmemengenzählertyp:	.....	Zählergröße q_p:	..... m³/h
Anfangszählerstand:	..... MWh		

Die in den Technischen Anschlussbedingungen (TAB-WWH) vereinbarten Festlegungen wurden vom Anlagenerrichter eingehalten.

***Der Anlagenerrichter bestätigt ausdrücklich, dass der Primärteil der Hausstation mind. für PN 6 ausgelegt ist und* dass die Hausstation der Sicherheit nach Europäischen Regeln entspricht.**

Die Abnahme und Inbetriebsetzung der Hausstation erfolgte mit nachstehenden Auflagen am: .....

Auflagen: _____

_____

Bemerkungen: _____

_____

Die Anschrift des Anlagenerrichters ist in jedem Fall wetterfest und gut lesbar durch den Anlagenerrichter an der Hausstation (Kompaktstation) anzubringen.

Oberursel, ...

_____	_____	_____
Vertreter der SWO	Kunde oder dessen Beauftragter	Anlagenerrichter

Kompaktstation (KST):						
Hersteller / Typ:						
Gerätenummer:		$Q_{WW:}$	kW		$p_{zul.Q\ WW:}$	bar
Leistung:	kW	$Q_{HZ:}$	kW		$p_{zul.Q\ HZ:}$	bar
Baujahr:		$V_{Nahw.:}$	m³/h		$t_{zul.Q\ WW:}$	°C
		$t_{zul.Nahw:}$	°C		$t_{zul.Q\ HZ:}$	°C
Primärseite:	DN:					
Sekundärseite:	DN:					

Mengenbegrenzer:		Flansch		Schraub.		
Hersteller / Typ:						
K_V-Wert: (von – bis)	m³		m³	DN		
K_{VS} – Wert:	m³			Baulänge:		

Wärmemengenzähler:		Flansch		Schraub.	**X**	
		DN	**20**	Baulänge:	**110 mm**	
Baujahr:						
Hersteller / Typ:	**Itron (Allmess) / CF-UltraMaXX V HA**					
Art:	**Ultraschallwärmezähler**					
max. Volumenstrom q_s	**3,0 m³/h**					

Regelventil:			
Hersteller / Typ:		DN	
K_V-Wert:	m³		
K_{VS} – Wert:	m³		

Wärmeübertrager:			
Heizung	Hersteller / Typ:	DN	
	Leistung: kW		
WW	Hersteller / Typ:	DN	
	Leistung: kW		